

Vékási János.

Nagykanizsa, 2021. Április. 1.

**Tárgy:** Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Vékási János!

Az **229649929/2021.** számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv alapján a **7. sz. főút - 7511 j. ök. út körforgalmú csomópontjának kialakításához kapcsolódó ivóvíz vezeték és szennyvíz csatorna rekonstrukció** témában az alábbi észrevételeket tesszük:

Az létesítendő **víz és csatorna** az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt. üzemeltetésében lévő **középnymomású** gázelosztó-vezeték biztonsági övezetét érinti, nyomvonalában több ponton megközelíti **keresztezi.** A gázelosztó-vezeték **biztonsági övezetének kiterjedése** a vezeték nyomvonalától **4 - 4 méter**, ezen belül a **gépi földmunka tilalmi övezete** a létesítmény szélső alkotóitól számított **1 - 1 méter széles sáv.** A **gázvezeték biztonsági övezetén belül csak az elosztói engedélyes szakfelügyelete mellett végezhető munkavégzés**

A benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján a lent felsorolt feltételek teljesítése mellett a gázelosztó-vezeték keresztezéséhez és megközelítéséhez az egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk.

**Érintett gázelosztó-vezeték nyomvonalának kijelölésére vonatkozó feltételek:**

- Az építési tevékenység kivitelezője a kivitelezési munka megkezdése előtt köteles megrendelni az elosztói engedélyes szakmai felügyelete mellett, a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a gépi földmunka tiltott övezeti határainak kijelölését! A jelöléseket a szakági nyilvántartás adatai alapján szakirányú szakmai képesítéssel rendelkező szakember készíti el (kitűzés, felfestés).
- A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni!
- A kivitelező köteles gondoskodni a jelölések építési tevékenység alatti fenntartásáról!

Márkus László



T +36 30 47 48 027



E.ON Közép-dunántúli  
Gázhálózati Zrt.  
Gázhálózati Üzem Nagykanizsa  
8800 Nagykanizsa  
Zrínyi Miklós u. 32.



[www.eon-hungaria.com](http://www.eon-hungaria.com)  
[laszlo.markus@eon-hungaria.com](mailto:laszlo.markus@eon-hungaria.com)

229649929  
Iktatószám:

Management:  
Somodi Gábor  
Németh Imre  
Haraszi Judit

székhely:  
8800 Nagykanizsa,  
Zrínyi Miklós u. 32.  
Zalaegerszegi Törvényszék  
Cégbírósága  
Cg 20-10-040064

A keresztezés, megközelítés helyreállítása, a feltárt gázelosztó-vezeték ágazatának elkészítése, jelölőszalaggal történő jelölése, földdel történő betakarása és tömörítése csak az elosztói engedélyes képviselőjének hozzájárulásával, az üzemeltető szakmai felügyelete mellett végezhető!

Az építési tevékenység kivitelezője a keresztezett, megközelített gázelosztó-vezeték nyomvonalának, valamint a gépi földmunkavégzés tilalmi övezetének kijelölését az építési tevékenység megkezdése előtt **15 nappal**, a megközelített, keresztezett gázelosztó-vezeték feltárásához, takarásához szükséges üzemeltetői szakfelügyelet biztosítását a keresztezés, megközelítés kivitelezésének megkezdése előtt **8 nappal**, írásban az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél kell megrendelnie.

Cím: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem  
Nagykanizsa Cím: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 32.

Területgazda: **Márkus László** Telefon: **+36 30 4748027**

Üzemzavar bejelentés telefonszáma: +36 80 301-301

**Megjegyzés:** A keresztezési helyeken a gázvezetékünk alsóbb szintű keresztezését és védőcső alkalmazását írjuk elő. Közművek keresztezésénél a 30-150° közötti szög betartása kötelező. Párhuzamos fektetés esetén a minimum védőtávolság 0,7 m. Amennyiben az előírt 0,7 méteres távolság nem biztosítható, a gázvezeték kiváltását írjuk elő, melyet társaságunknál rendelhetnek meg. A függőleges védőtávolság a gázelosztó-vezeték alkotójától min. 0,2 m. A munkálatok helyreállításánál a föld visszatöltését, réteges tömörítését kérjük. Gázelosztó-vezeték a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhat. Kérjük vezetékünk fektetési mélységének figyelembe vételét. Az esetlegesen érintett E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt. tulajdonú műtárgyak (szagló, elzáró szerelvények, aknák, stb.) megóvását kérjük, valamint a gázvezeték megfelelő (0,8 m) földtakarásának megtartását. Amennyiben az előírt 0,8 méteres földtakarás nem biztosítható, a gázvezeték lesüllyesztését írjuk elő, melyet társaságunknál rendelhetnek meg. A tervezést és kivitelezést az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. minősített, vele szerződött tervezője, illetve kivitelezője végezheti.

Nyilatkozatunk a keltezéstől számított fél évig, vagy a tervdokumentáció megváltozásáig érvényes.

Üdvözlettel: Márkus László