

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 7626 Pécs, Búza tér 8/a.

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Nagykanizsa
Kisfaludy utca 15/A.
8800

Nagykanizsa, 2021. március 30.

Tárgy: Vízi közművek rekonstrukció
Nagykanizsa 7. sz. főút - 7511 j. ök. út
Közműkezelői nyilatkozat
Azonosító száma: 229649929

Tisztelt Cím!

Önök a „7. sz. főút - 7511 j. ök. út körforgalmú csomópontjának kialakításához kapcsolódó ivóvíz vezetékek és szennyvíz csatorna rekonstrukció” megnevezésű beruházási munka engedélyezési tervdokumentáció alapján kérték a szükséges építési engedélyezési ügyben a közműkezelői nyilatkozatunk kiadását.

A tervezett beruházási munka a Társaságunk kezelésében lévő 11kV-os földkábeles hálózatot, 0,4 kV-os földkábeles hálózatot, valamint 0,4 kV-os közvilágítási földkábeles hálózatot érint.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a földkábelek megközelítéseknél és keresztezéseknél a szakfelügyelet melletti kézi és földmunkavégzését megköveteljük!

A „7. sz. főút - 7511 j. ök. út körforgalmú csomópontjának kialakításához kapcsolódó ivóvíz vezetékek és szennyvíz csatorna rekonstrukció” című projekt megvalósításához a közcélú villamos hálózatunk változatlanul hagyása mellett megadjuk hozzájárulásunkat azzal, hogy a közcélú villamos hálózatunk esetleges áthelyezésére, kiváltására csak - a villamos energia törvény 119 § alapján - külön engedélyezési eljárás során, valamint külön hozzájárulásunk alapján, az építető teljes költségviselése mellett kerülhet sor.

Kérem a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak maradéktalan betartását, valamint a földkábeles érintettség miatt a szakfelügyelet megrendelését!



T: +36 30/898 7590

F: +36 93/503-522



E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
8800 Nagykanizsa
Király u. 1.



laszlo.lunczer@eon-hungaria.com

Management:
Németh Imre
Tóth Béla
Haraszi Judit
Somodi Gábor

székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Pécsi Törvényszék
Cégbírósága
Cg 02-10-060025

A „7. sz. főút - 7511 j. ök. út körforgalmú csomópontjának kialakításához kapcsolódó ivóvíz vezeték és szennyvíz csatorna rekonstrukció” c. dokumentumok, valamint az „Adategyeztetési jegyzőkönyv” alapján társaságunk a közműkezelői hozzájárulását megadja, a következő feltételek maradéktalan betartása mellett:

A 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet, a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló rendelet 6.§ (2) alapján,

- a földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon - a vezeték névleges feszültségétől függően - a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra levő függőleges síkokig terjed,
 - 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetén 1,0 méter.

A 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet, a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló rendelet 6.§ (3) alapján,

- a földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mechanikus védelmet biztosító védőszerkezetben (védőcsőben, kábelcsatornában) elhelyezve a védőszerkezet szélétől mért 0,2 m-ig terjed. Több védőszerkezet esetén a távolságot a szélső szerkezettől kell megtartani.
- **11.§ (1) szerint a szabadvezeték biztonsági övezetében TILOS:**
- bármilyen építményt, berendezést a földben elhelyezett vezeték üzembentartójának előzetes hozzájárulása nélkül elhelyezni;
- bármilyen építményt, berendezést építeni, elhelyezni, üzemeltetni – kivéve nyomvonalas létesítmények jogszabály vagy jogszabály előírása alapján szabvány előírásainak megfelelően kialakított keresztezést vagy megközelítést -, amely a földben elhelyezett vezeték
 - hűlési viszonyait rontja,
 - folyamatos és biztonságos üzemeltetését akadályozza,
 - üzemzavar elhárítását, karbantartását akadályozza, veszélyezteteti vagy lehetetlenné teszi.

A rendelet 11. §-a (2) alapján a földben elhelyezett vezeték biztonsági övezetében a vezeték üzemeltartójának előzetes hozzájárulásával végezhetők az alábbi tevékenységek:

- fokozott tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása,
- robbantás,
- éghető anyagok oly mennyiségben történő égetése, amely veszélyezteti a villamos berendezés biztonságát,
- az útburkolat felbontása,
- árok- vagy gödörásás,
- a szondázás, különböző vizsgálati céllal fémrudak leverése,
- fúróberendezés, pneumatikus munkagépek, földgyaluk üzemeltetése,
- a talajba beágyazott műtárgy, oszlop vízóra akna gépalap daruval, vontatóval vagy más géppel, eszközökkel – a műtárgy kézi erővel végzett körülásása nélküli – kiszakítása,
- a földben elhelyezett vezeték földművén, töltésén a vezeték üzemen tartójának hozzájárulása nélkül mindennemű munkavégzés, ami a földmű, töltés megbontásával jár.

A kábeleink megközelítése és vagy keresztezése esetén kérjük az MSZ 13207 „Erősáramú kábelek fektetése” szabvány 6. „Keresztezések és megközelítések” előírásainak betartását.

Kivitelezési munka a kábeleink biztonsági övezetét érintő területen (1-1m) csak kézzel, kizárólag a Szolgáltató szakfelügyelete mellett végezhető. A kábelek szükség szerinti védelembe helyezését Társaságunknál kell megrendelni. A kisméretű hálózatunkon szükséges beavatkozások idejére a hálózatot feszültségmentesíteni kell, melyet Társaságunktól írásban kell megrendelni!

Munkaterület átadásra az E.ON Áramhálózati Zrt. Nagykanizsai Régió területgazdáját meg kell hívni.

A rendeletben leírtak be nem tartásából eredő kár esetén, mely személyi, és/vagy az E.ON tulajdonú berendezésben sérüléssel jár, társaságunk felelősséget nem vállal. Ha az E.ON tulajdonú berendezés sérül, a helyreállítás költsége a kivitelezőt terheli.

A tervtől való eltérés esetén új eljárást kell lefolytatni.

Fenti nyilatkozatunk a kiadástól számított 12 hónapig, 2022. március 30.-ig érvényes.

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

Üdvözlettel:

E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.