

Hálózat Technológia igazgatóság
Területi szolgáltatások ágazat
Területi üzemeltetés Nyugat-Magyarország
Cím: 7632 Pécs, Aidinger János u. 45., Postacím: 7602 Pécs, Pf. 256
Telefon: (72) 519-640

Délzalai víz- és Csatornamű Zrt.

Nagykanizsa

Kisfaludy utca 15/A.

8800

Ügyiratszám: 423315-97435835/2021

Ügyintéző: Schuler Tamás

Telefon: 72/519-640

E-mail cím: schuler.tamas@telekom.hu

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: 7. sz. főút - 7511 j. ök. út körforgalmú csomópontjának kialakításához kapcsolódó ivóvíz vezeték és szennyvíz csatorna rekonstrukció

Tisztelt Címzett!

A tervezett témában igazgatóságunkhoz benyújtott

7. sz. főút - 7511 j. ök. út körforgalmú csomópontjának kialakításához kapcsolódó ivóvíz vezeték és szennyvíz csatorna rekonstrukció

megnevezésű terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy

a tervezett létesítmény több helyen keresztezi és megközelíti a meglévő földalatti távközlési hálózatunkat.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A tervezett létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom üzemeltetésében lévő kábel(ek), egyéb hálózati elemek védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005, MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Magyar Telekom szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózat üzemeltetési osztályától /7632 Pécs, Aidinger u. 45., Telefon: 72/519-640, e-mail: schuler.tamas@telekom.hu/
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségben belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkel kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt.-létesítményét.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán

Cg. 01-10-041928 szám alatt



- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A műszaki átadás meghirdetése előtt kérjük az építést végző kivitelező írásos nyilatkozatát arról, hogy a tárgyi kivitelezéshez szükséges –az érintett távközlési hálózatok miatt kiásott- kutatóárkokat betemette, a kutatóárkok tömörítését szakszerűen elvégezte.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom munkatársa végezhet. A szükséges kivitelezési munkát a Magyar Telekom Nyrt. Gigabites hálózatok igazgatóság, Hálózat fejlesztési osztálynál kell megrendelni! /7632 Pécs, Aidinger u. 45., Telefon: 72/519-750, e-mail: kajli.istvan@telekom.hu /
- Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekomot érintő munkaterület létesítményeire nyíltákos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózat üzemeltetési osztály részvételével /7632 Pécs, Aidinger u. 45., Telefon: 72/519-640, e-mail: schuler.tamas@telekom.hu/ mely eljárásan kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.
- A kivitelezés során biztosítani kell az érintett kábel, illetve alépítmény nyomvonalunk feletti takaróréteg eredeti vastagságát. Amennyiben a földmunkák során alépítménycső vagy kábel kerül elő és nem biztosítható a megfelelő takaróréteg vastagsága, az alépítménycső/kábel sülyesztéséről gondoskodni kell.
- A távközlési földkábel és a vízvezeték párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan 1,0 m védőtávolság betartását kérjük.
- A távközlési földkábeleket a vízvezeték alulról keresztezze. A keresztezési pontokon földkábelünket hasított védőcsöves védelemmel kell ellátni.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú alépítmény aknáknak és szekrények oldalfalainak áttörése, a szekrények, aknáknak belterének igénybevétele csőátvezetések céljából tilos.
- A távközlési oszlopok 1-1 m-es körzetében földmunka /árok és munkagödör nyitás céljából/ nem végezhető.
- Amennyiben a fenti követelmények nem biztosíthatók, a távközlési létesítmények áthelyezését, biztonságba helyezését a Magyar Telekom Nyrt. Hálózat fejlesztési osztálynál kell megrendelni! /7632 Pécs, Aidinger u. 45., Telefon: 72/519-750, e-mail: kajli.istvan@telekom.hu /
- Felhívjuk a tervező és a kivitelező figyelmét arra, hogy a fent említett szabványokban előírt esetekben az érintett távközlési létesítmény védelméről gondoskodni kell.

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: **2022.03.29.**

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózat üzemeltetési osztály ad. /7632 Pécs, Aidinger u. 45., Tel: 72/519-640, e-mail: schuler.tamas@telekom.hu

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Pécs, 2021.03.30.

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.