

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRT 13. sz. Beszerzési és közbeszerzési szabályzata
alapján

1. Ajánlatkérő:

Délzalai Víz- és Csatornamű ZRT (rövidített alkalmazásban: Délzalai Vízmű ZRT)

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy utca 15/A.

Tel: 93/509540

Fax: 93/314279

Képviselőre jogosult: Áfra Barnabás elnök - vezérigazgató

Kapcsolattartók: Beregszászi Csaba szennyvíz-ágazatvezető, Betlehemné Marton Ildikó vagyongazdálkodási osztályvezető,

E-mail: csaba.beregsz@dzviz.hu, betlehemne@dzviz.hu

2. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

A műszaki dokumentáció jelen felhívás 1. számú mellékletét képezi. Ajánlatkérő jelen felhívást postai úton juttatja el az érintettekhez, ezen kívül a dokumentáció a ZRT honlapjáról (www.dzviz.hu) is elérhető.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

„Csurgó II. számú MOBA szennyvíz átemelő felújítás munkái”

Az elvégzendő feladatokat műszaki tartalom szerinti bontásban a mellékelt táblázat (1. sz. melléklet) tartalmazza.

Az ajánlattal kapcsolatban helyszíni bejárást tartunk, időpontja 2020. május 06. szerda 10 óra, találkozás a helyszínen.

3. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást lefolytatják:

Vállalkozási szerződés

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítési feltételek, határidők:

A szerződés időtartama: a szerződés határozott időre 2020. július 31. napig szól.

Munkakezdés, munkaterület átadás várható időpontja: 2020. június 02.

Befejezés: várhatóan 2020. július 31.

5. A teljesítés helye:

Csurgó II. számú MOBA átemelő

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Ajánlatkérő a számlát átutalással fizeti meg. A szerződés pénzneme: magyar forint (HUF).1 db végszámla 100%-os készütség esetén kerül benyújtásra, fizetési határideje a számla átvételétől számított 60 nap.

7. Annak meghatározása, hogy az Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat tételi lehetőség vagy annak kizárása:

Van lehetőség alternatív ajánlat adásra.

8. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Ajánlatkérő elsősorban a legalacsonyabb összegű ajánlati ár szempontja alapján értékeli az ajánlatokat, illetve az ajánlatok és alternatív ajánlatok közül a hosszabb távon gazdaságosabban üzemeltethető, korszerűbb vagy jobb műszaki megoldásokat, anyagokat megajánló Ajánlattevővel is köthet az Ajánlatkérő szerződést.

Ajánlatkérő az eddigi üzemeltetési tapasztalataira hivatkozva fenntartja a jogot annak megítélésére, hogy egyes megajánlott anyagok, műszaki megoldások közül melyiket minősíti - indokolt módon, - hosszabb távon gazdaságosabbnak, illetve az adott területre alkalmasabbnak egy-egy konkrét feladat megoldása esetében.

9. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

9.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1 Az Ajánlattevőnek saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával. Be kell nyújtani a 2017., 2018. évi üzleti évek beszámolóit.

P/2. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt, valamint be kell nyújtania a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.

Az alkalmasság minimum követelményei:

P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző kettő lezárt üzleti évben (2017, 2018,) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója egynél több évben negatív volt.

P/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt áll.

10.1. Műszaki-szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

- M/1. Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti munkáit kell bemutatni.
- M/2. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a munkák elvégzésére jogosultsággal rendelkezik.

Az alkalmasság minimum követelményei:

- M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben nem rendelkezik legalább 3 db, a beszerzés tárgya szerinti befejezett referenciával.

11. Ajánlattételi határidő:

2020. május 11. hétfő 12 óra

12. Az ajánlat benyújtásának címe:

Délzalai Víz –és Csatornamű ZRt. Titkársága, 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy utca 15/A

13. Az ajánlat nyelve:

Magyar.

14. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatok felbontásának helye:

Délzalai Víz- és Csatornamű ZRT 1. emeleti tárgyalója, 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy utca 15/A

Az ajánlatok felbontásának ideje:

2020. május 11. hétfő 13 óra

Az ajánlatok felbontásán csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség a bontástól számított 75 nap.

16. Főbb szerződéses feltételek:

16.1. A szerződés időtartama: munkaterület átadástól sikeres műszaki átadás – átvételi eljárásig.

16.2. Teljesítési határidő: 2020. július 31.

16.3. Késedelmes teljesítésből előálló szállítási határidő túllépés esetén a Megrendelő kötbér érvényesítésére jogot formál.

A kötbér mértéke: - 1-től 20 napig napi 0,5%, maximum 10 %,

- 21. naptól 10 % + napi 1 %,

16.4. A munkákra vonatkozó előírás: I. osztályú minőség, a magyar és nemzetközi szabványoknak történő teljes körű megfelelés.

17. Közös ajánlattétel:

Közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevői nyilatkozaton szerepelnie kell mindegyik közös Ajánlattevőnek és ezen nyilatkozatokat mindegyik közös Ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők megállapodását, mely tartalmazza

- közös Ajánlattevőknek az ajánlatban vállalt feladat- és hatásköreit, a feladatok megosztását
- a közös Ajánlattevők képviselőjét, akit felhatalmaznak, hogy az eljárás során a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az Ajánlatkérővel szemben a tárgyi beszerzési eljárásban, az Ajánlatkérő által az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevő által az Ajánlatkérő felé megteendő ill. megtehető jognyilatkozatok tekintetében,
- a közös Ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését,
- az ajánlat aláírásának módjának ismertetését,
- valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

18. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés az Ajánlattevőktől:

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít. A nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a szerződés megkötéséig kell pótolni.

19. EGYÉB információk:

- 19.1. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

- 19.2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza az Ajánlattevő adatait, valamint a kért ellenszolgáltatást.
- 19.3. Kiegészítő tájékoztatást írásban lehet kérni, az Ajánlatkérő nevében eljáró részére, a 2. pontban megadott e-mail címre küldött levélben, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző ötödik nap 10,00 óráig. A kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő minden Ajánlattevő részére megküldi legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző második nap 10,00 óráig.
- 19.4. Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden nem magyar nyelven benyújtott dokumentum esetében magyar fordítást is be kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő általi felelős fordítást is.
- 19.5. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek az Ajánlattevőt terhelik, ezzel kapcsolatosan Ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
- 19.6. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, összefűzve, zárt csomagolásban, 1 eredeti és 1 - az eredetiről készült - másolati példányban kell benyújtani, feltüntetve, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány a mérvadó.
- 19.7. A csomagoláson fel kell tüntetni: „AJÁNLAT - „Csurgó II. számú MOBA szennyvíz átemelő felújítás munkái” - ” Nem bontható fel a bontási eljárásig 2020. május 11. (hétfő) 13 óráig”
Az ajánlatot oldalszámozni szükséges, (csak az adatot, szöveget tartalmazó oldalakat kell számozni, az üreseket nem kell), az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Az ajánlatok postai feladás vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, felbontása, a kézbesítés elkészsége stb.) az Ajánlattevő viseli.
Az Ajánlatkérő az ajánlat átvételét megtagadja, ha az azt tartalmazó boríték sérült vagy nyitott.
Amennyiben az ajánlati csomag az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából felbonthatja, amelyről jegyzőkönyvet vesz fel.
- 19.8. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:
Az ajánlatok összeállításának és elbírálásának egyszerűbbé tétele érdekében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat összeállítása az alábbiakban meghatározott tartalmi sorrend szerint történjen (mellékletként mintákat biztosít).

1. **Fedlap:** tartalmazza az Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megnevezését, a beszerzési eljárás tárgyát, valamint az eredeti és a másolati példány megjelölést, dátumot.
2. **Felolvasólap:** a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva, eredeti példányban. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia!
3. **Közös Ajánlattevők megállapodása:** kizárólag közös ajánlattétel esetén kell csatolni eredeti vagy hiteles másolati példányát. Ezt a közös ajánlattételben résztvevő minden szervezeteknek, tagnak cégszerűen alá kell írnia!
4. **Ajánlattevői nyilatkozat a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról,** cégszerűen aláírva a minta szerinti tartalommal.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:

5. **Ajánlattevő elmúlt két gazdálkodási évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolója**
6. **Ajánlattevői nyilatkozat, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt,** a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva
7. **Ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonata**

Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása:

8. **Ajánlattevői nyilatkozat referenciákról,** a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva

Nagykanizsa, 2020. április 22.

**Dóizalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Nagykanizsa, Kísfaludy S. u. 15/a
8801 Pf. 186.

1.



Áfra Barnabás

elnök - vezérigazgató

19.9. Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták:

FEDLAP

Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megnevezése

AJÁNLAT

„Csurgó II. számú MOBA szennyvíz átemelő felújítás munkái”

2020.

EREDETI/MÁSOLATI PÉLDÁNY

FELOLVASÓLAP

„Csurgó II. számú MOBA szennyvíz átemelő felújítás munkái”

tárgyú beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	
Ajánlattevő adószám:	
Kapcsolattartó neve: telefonszáma: fax száma: e-mail címe:	
Közös ajánlattétel esetén	
Képviselő neve: telefonszáma: fax száma: e-mail címe:	

A megadott árak: a szerződés 12 hónapja alatt érvényesek
Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott munkák listája beárazva:

.....Ft

(ÁFA nélkül)

kelt:.....2020.....

*egyik változat választandó.

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról

Alulírott.....(név), mint a(z).....
(cégnév)(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és
nyilatkozattételre jogosult képviselője a „*Csurgó II. számú MOBA szennyvíz átemelő
felújítás munkái*” tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi
felhívásban és az esetleges kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket és előírásokat
áttekintettük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Az eljárásban való nyertességünk esetén vállaljuk a szerződés megkötését és teljesítését, az
ajánlatunkban, a felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért, a beszerzési eljárás során
kialakított feltételek szerint.

kelt:.....2020.....

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
felszámolás, végelszámolás és csődeljárás vonatkozásában

Alulírott.....(név), mint a.....
(cégnév)(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és
nyilatkozattételre jogosult képviselője a „Csurgó II. számú MOBA szennyvíz átemelő
felújítás munkái” tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll
felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt.

kelt:.....2020.....

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
referenciákról

Alulírott.....(név), mint a(z).....
(cégnév)(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és
nyilatkozattételre jogosult képviselője a „*Csurgó II. számú MOBA szennyvíz átemelő
felújítás munkái*” tárgyú beszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívás M/1. pontja
alapján nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé
számított három évben társaságunk legjelentősebb, a beszerzés tárgyával egyező
szállításai az alábbiak voltak:

szállítások teljesítésének időpontja (év, hó) (-tól-ig)	szerződés, szállítás tárgya, (termék kategória)	a szerződést kötő másik fél, megrendelő megnevezése, címe	szállított termékkategória száma (db, m, stb.)

kelt:.....2020.....

.....
cégszerű aláírás

A Délzalai Vízmű ZRT. Csurgó II.sz. Moba kétszintes szennyvízáttemelő gépészeti felújítását és szerelvényakna hozzáépítését tervezi.

Az átemelő helye: Csurgó, Rákóczi u.

Az átemelő gépészeti kialakítása: kettő szivattyús **szennyvízáttemelő**

1.Feladatok meghatározása

Vállalkozó feladatai:

A kiírt műszaki tartalomnak megfelelő felújítási munka, I. osztályú minőségnek megfelelő kivitelezése.

A felújítandó műtárgy kizárása, az ideiglenes üzem kiépítése és működtetése a felújítás ideje alatt, valamint kivitelezés után az eredeti állapot visszaállítása.

Üzemeltető által biztosított lekötött elektromos teljesítmény (80 KW rendelkezésre álló teljesítmény) fölötti igény esetén, az elektromos energia biztosítása.

Feleslegessé váló bontott anyagok elszállítása.

Az átemelőben üzemelő szivattyúk kiépítése, kapcsolókkal együtt, majd visszaépítésük.

Megrendelő feladatai:

Elvégezzük a kizárt műtárgyak durva tisztítását.

Biztosítjuk a kivitelezéshez, illetve az ideiglenes üzem működtetéséhez szükséges elektromos energiát, az átemelő telep meglévő lekötött elektromos teljesítménye (80 KW) mértékéig.

2. Műszaki tartalom kiírása szennyvízáttemelő gépészeti felújítására

A felújítás az alábbi részegységekre vonatkozik:

Átemelőakna:

- szennyvízáttemelő földem, szerelőnyílás átalakítása olyan módon, hogy a szivattyú csere felülről biztosítható legyen.
- fedlapok cseréje KO anyagúra
- az átemelőben lévő csatlakozólábak (talpas könyökök) cseréje
- az átemelőben lévő nyomóvezetékek cseréje
- szerelvényakna építése a meglévő szvt. átemelő mellé

- szerelvények közösített nyomóvezeték, öblítő csomók, elzáró szerkezet áthelyezése az újonnan épített aknába.

Az átemelő nyomóvezetékekének cseréjét a csatlakozólábtól a szerelvényakna utáni 5m-ig kell elvégezni, majd összekötni a meglévő, NA 200 KM-PVC nyomóvezetékkel.

A felújítás részét nem képezi a meglévő szivattyúk cseréje!

A felújítás ideje alatt a szennyvízátemelés ideiglenes üzemének biztosítása és felügyelete az ajánlattevő feladata!

Az átemelő akna durva tisztítása és a szivattyúk ki és beszerelése az ajánlatkérő feladata!

Műszaki tartalom

Átemelő akna:

- Új földem kialakítása fedlap emelő füllel és lakatfüllel ellátott
- a fedlapkeret KO 36 anyagminőségű a szivattyúk ki- és beszereléséhez megfelelő méretű szögacélból készül és közepén merevített – amely merevítésre a fedlapok rácsukódnak - , a keret rögzítése a cementhabarcsba történő beültetése után keretre hegesztett rögzítő füleken keresztül történik az átemelő fedlaphoz, a szerelőnyílás belső mérete 136x100 cm
- a szerelőnyílásnál az átemelő fedlap vastagságában beépített acél szegélylemez felületének feljavítása a korrodált részek eltávolításával, legalább 2 rétegű korróziógátló festék felhordásával a szegélylemez teljes felületén
- a beépített elkorrodált közlekedő létra elbontása, új létra beépítése
- az átemelőben lévő úszókapcsolók tartójának cseréje KO 36 anyagminőségben, a tartó kialakításáról személyes egyeztetés szükséges az ajánlattétel előtt, az úszókapcsolók le és felszerelése az ajánlattevő feladata
- az átemelőben lévő vezetőcső tartók cseréje, gyári vezetőcső tartók beépítése 3"-os KO vezetőcsőhöz
- a meglévő vezetőcsövek cseréje 3"-os acélcső (áganként 2 db), a jelenlegi vezetőcsövek kb 7,5 fm hosszúak
- a vezetőcső tartók mellé egyik-egyik oldalon dübellel rögzített 2-2 db lánc és kábeltartó kampó beépítése, melyek KO 36 anyagminőségűek és Ø10 köracélból készülne
- az átemelőben tervezett ultrahangos szintmérő tartó kiépítése
- a meglévő talpas könyök, csatlakozóláb cseréje olyan csatlakozólábra, melyhez FLYGT és KONTROLL gyártmányú szivattyú csatlakoztatható
- a meglévő NA 300 acél nyomóvezeték cseréje KPE 225-re
- a kötésekhez kizárólag KO anyagú csavarok, alátétek és csavaranyák használhatóak

- a kiépített új nyomóvezetékeket - 2db – a függőleges szakaszukon középen leosztva egymáshoz rögzíteni kell, de elfogadott a nyomóvezetékek egyenkénti, akna falhoz történő rögzítése is, a rögzítő szerkezet KO 36 anyagminőségű acél rögzítő szerkezet
- a nyomóvezetékek akna falon történő átvezetését vízzáróvá kell tenni
- szennyvízátemelő aknába befolyócsó elé K036 anyagminőségű DN300 méretű zsiliptolózár beépítése; a kezelőszárak terepszintű födémmig felhozva.

Szerelvényakna:

- új építése, eddig nem volt
- az átemelő aknából érkező nyomóvezetékeket KPE hegtoldatos, lazakarimás kötéssel kell csatlakoztatni a visszacsapó szelephez
- a szerelvény aknában a szerelvények beépítése a következő beszerelési sorrendben áganként, a folyás irányában: **visszacsapó szelep – gumikompENZÁTOR – tolóZÁR**
- a peremes kötésekhöz kizárólag KO anyagú csavarok, alátétek és csavaranyák használhatóak
- a közösítő idom is az előzőekben említett KPE csőrendszerhez tartozó idomok felhasználásával készül, a közösítő idomra öblítőcsonk beépítése szükséges elzáró szerkezettel és 1"-os hollanderral a végén, amelyre az 1"-os külső menetes mosótömlő csatlakoztatható, ha netán a szerelvényakna mérete nem elegendő a közösítő idom KPE idomokkal való szereléséhez, úgy elfogadott a KO 36 anyagminőségű acél közösítő idom is
- az új nyomóvezetéket a szerelvényakna után kell összekötni a meglévő NA 300 KM-PVC nyomóvezetékkel
- a nyomóvezetékek aknafalon történő átvezetését vízzáróvá kell tenni

